



## 泗县首创水务水质检测报告（出厂水）

|                                |        |          |                         |        |
|--------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------|
| 采样时间： 2022 年 11 月 1日           |        |          | 报告时间： 2022 年 11 月 1日    |        |
| 序号                             | 项目     | 单位       | 出厂水限值                   | 出厂水检测值 |
| 1                              | 水温     | ℃        | ——                      | 19     |
| 2                              | 色度     | 铂钴色度单位   | 15                      | <5     |
| 3                              | 浑浊度    | N T U    | 1, 水源与净水技术条件限制时为3       | 0.19   |
| 4                              | 臭和味    |          | 无异臭, 异味                 | 无      |
| 5                              | 肉眼可见物  |          | 无                       | 无      |
| 6                              | 氨氮     | mg / L   | 0.5                     | <0.02  |
| 7                              | 亚硝酸盐氮  | mg / L   | ——                      | <0.001 |
| 8                              | 铁      | mg / L   | 0.3                     | <0.05  |
| 9                              | 氯化物    | mg / L   | 250                     | 68     |
| 10                             | 耗氧量    | mg / L   | 3, 水源限制, 原水耗氧量>6mg/L时为5 | 2.48   |
| 11                             | PH值    |          | 6.5~8.5                 | 7.90   |
| 12                             | 溶解氧    | mg / L   | ——                      | 8.74   |
| 13                             | 总硬度    | mg / L   | 450                     | 168    |
| 14                             | 菌落总数   | CFU / ml | 100                     | 0      |
| 15                             | 总大肠菌群  | CFU / ml | 不得检出                    | 未检出    |
| 16                             | 耐热大肠菌群 | CFU / ml | 不得检出                    | 未检出    |
| 17                             | 游离氯    | mg / L   | ≥0.3                    | 0.8    |
| 化验员：丁馨怡、杨柳、刘香、李卫               |        |          | 审核人：姜艳芳                 |        |
| 注： 出厂水按生活饮用水卫生标准 GB5749-2006规定 |        |          |                         |        |



扫描全能王 创建